Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za kulturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«.

Številka: JNV-1158/2013-POG

Številka spisa: 465-08-0027/2013

Datum: 21. 11. 2013

ZADEVA: ODGOVORI NA VPRAŠANJA, ZASTAVLJENA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL ZA JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA PRENOVO REGIJSKE GALERIJE VELENJE, ŠT. JN14244/2013

Vprašanje št. 9:
»Spoštovani! Glede na to, da sploh nimate denarja za omenjen razpis, pa ste ga vseeno objavili, zakaj, sami veste, vas pozivamo, da namesto bančnega zavarovanja za resnost ponudbe dovolite bianco menico z menično izjavo v isti višini. Če ne boste dobili denarja, boste lahko garancije za resnost vlekli še nekaj časa, lahko boste razpis razveljavili, ponudniki pa bomo pri bankah imeli nepotrebne stroške. Prosim razmislite, če že objavljate razpis, za katerega bo denar ali pa ne, da dovololite menico. Hvala.«
Odgovor št. 9:
Naročnik vztraja pri razpisni zahtevi. Pogoj Ministrstva za kulturo, pri katerem smo kandidirali za sredstva za obnovo objekta je bil, da moramo imeti izbranega izvajalca del predvidoma do konca leta 2013. Če ta obveznost ni izpolnjena, lahko preneha obveznost ministrstva iz naslova sofinanciranja operacije in lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju.

Vprašanje št. 11:
»Ali lahko ponudimo tudi kakšen drug granitni kamen ali zahtevate eksplicitno pohorski tonalit - pohorski tonalit je namreč precej dražji od drugih kamnov?«
Odgovor št. 11:
Potrebno je uporabiti pohorski tonalit, saj je uporabljen tudi sedaj in je sestavni del kvalitetne podobe objekta, ki jo ohranjamo.

Vprašanje št. 12:
»Prosimo za pojasnilo ali je dvigalo prehodno ali ne: v načrtu je narisano prehodno dvigalo (v nadstropju), smiselno pa ni, saj na drugi strani ni več uporabnega prostora.«
Odgovor št. 12:
Dvigalo je prehodno zaradi izkoristka uporabnega prostora (galerija), za dvigalom v etaži.

Skrbnica javnega naročila: **Darja Plaznik**

Podpis: DPlaznik

Vodja naročila: Drago Martinšek

Podpis:

MESTNA OBČINA VELENJE 4 VELENJE

Vročiti:
- Portal za javna naročila
- www.velenje.si