MESTNA OBČINA VELENJE

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
SI-3320 Velenje

telefon: 03-8961-600 / info@velenje.si / www.velenje.si / ID za DDV: SI-49082884 / podračun EZR MOV pri Banki Slovenije: 01333-0100018411

Velenje, 5. 5. 2014
Štev.: 465-08-0016/2014

Zadeva: odgovori na vprašanja NMV867/2014 – Portal javnih naročil (SANACIJA FASADNEGA OVOJA NA DOMU KS KONOVO)

Vprašanje št. 1, oddano: 29.4.2014, 10:34

V skladu z razpisnimi pogoji, nas zanima, ali bo naročnik omogočil izdajo in plačilo začasnih situacij v skladu z Gradbenimi uzancami, ali bo račun lahko samo 1 končni po opravljeni storitvi?

Odgovor na vprašanje št. 1

Glede na to, da je mogoče vsa dela na obnovi fasadnega ovoja na Domu KS Konovo opraviti v kratkem času (predvidoma v enem mesecu), nismo predvideli plačilo začasnih situacij. Po 9. členu vzorčne pogodbe bomo plačali samo končno situacijo.

Vprašanje št. 2, oddano: 29.4.2014, 10:41

Prosimo za pojasnilo, zakaj je rok zaključka v pogodbi 15.08.2014, v razpisnih pogojih pa 30.08.2014?

Odgovor na vprašanje št. 2

V vzorcu pogodbe je napačno naveden rok. Rok zaključka del je 30.8.2014. Pogodba bo ustrezno popravljena.

Vprašanje št. 3, oddano: 4.5.2014, 18:06

Pri postavkah 2,01 pri fasaderskih delih je navedena skupna debelina zaključnega sloja na armirani mreži 2,00 cm. Ali je to pravilno? Predvidevamo, da je mišljeno 2 mm.

Odgovor na vprašanje št. 3

V popisu pri postavki 2,01, pod B,2 fasaderska dela, gre za napako pri navedbi merske enote. Izvedba vseh detajlov ter z zaključnim slojem na armirani mreži mora biti v skupni debelini 2,00 mm.

Pripravil:
Bojan Prelovšek

MESTNA OBČINA VELENJE 2 VELENJE

Alenka Rednjak dipl.ekon. (UN)
Vodja Urada za razvoj in investicije