Križanja:

K1v	križanje vodovoda
K2tel	križanje telekoma
K3tm	križanje telemacha
K4tel+plin	križanje telekoma in plina

PREDVIDENA TP HRASTOVEC NASELJE

OP.ŠT.D1/217

OP.ŠT.D1/218

OP.ŠT.D1/219- TP ŠKALE

Obstoječ DV Slovenj Gradec 20 kV

OP.ŠT.D1/48; nov N-drog

priključno mesto za 20 kV kablovod

OP.ŠT.D1/47; h = 11 m

OP.ŠT.D1/46; h = 11 m

OP.ŠT.D1/225-ODC.HRASTOVEC

OP.ŠT.D50/1

OP.ŠT.D50/385

OP.ŠT.D50/386

OP.ŠT.D50/387

LEGENDA

- Predviden kabel, tip NAY2Y-J4x150+1,5mm
- Predviden kabel, tip NAY2Y-J4x35+1,5mm
- Predviden 20 kV kabel, tip NA2XS(F)2Y-J4x70mm
- OBSTOJEČA KABELSKA KANALIZACIJA
- PREDIVDENA KABELSKA KANALIZACIJA
- PREDVIDEN PLASTIČNI JAŠEK ø1000mm — EJ2
- PREDVIDEN PLASTIČNI JAŠEK ø1600mm — EJ1,EJ6, EJ7,EJ8,EJ9
- OBSTOJEČ JAŠEK — EJ
- Predvidena priključno razdelilna omarica — RO
- Predvidena merilna omarica — PS-PMO
- Predvidene stanovanjske hiše
- Predvidena ozemljitev — R_{1-7}
- predvidena priključna omarica — PMO

Sprememba:	Opis spremembe:		Datum:	Podpis:

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Objekt/lokacija: Transformatorska postaja 20/0,4 kV TP Hrastovec in električni vodi

Investitor: ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Vsebina/naslov risbe: Pregledna situacija

Ime in priimek:		Id. št.:	Podpis:
Odg. projektant:	B. Rotovnik, u.d.g.i.e.	E-1773	
Izdelal:	B. Rotovnik, u.d.g.i.e.	E-1773	
Kontroliral:			

Vrsta načrta: Načrt električnih inštalacij in električne opreme

Merilo:	Datum:	Vrsta projekta:	Št. projekta:	Risba št.:
1:1000	maj 2016	PZI	132/15	5.1

PREPOVEDANO JE NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA