



Številka: JN 0073/2017

Datum: 25. 1. 2017

**ZADEVA:** Odgovor na vprašanje podano na

Portal javnih naročil za št. JN000420/2017-W01 obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1) za izgradnjo kanalizacije Vinska Gora center s povezavo Pirešice in obnova vodovoda Vinska Gora referenčna številka dokumenta JN-0073/2017

**Vprašanje št. 1; Datum prejema: 25.01.2017 09:51**

Spoštovani,

ali je lahko za referenco namesto PVC cevi uporabimo PP cevi, velja tako za ponudnika in OVD?

**Odgovor na vprašanje 1:**

Glede na razpisana dela bo naročnik priznal tehnično usposobljenost ponudnika in usposobljenost ključnega kadra, samo, če bo izpolnjen pogoj iz razpisne dokumentacije, in sicer, da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel, odgovorni vodja del pa v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila opravljal delo odgovornega vodja del na;

- kanalizacijskem omrežju v dolžini vsaj 500 m iz PVC cevi najmanj DN 200 in zanj pridobil uporabno dovoljenje in
- vodovodnem omrežju v dolžini vsaj 250 m iz duktil cevi najmanj DN 100 in zanj pridobil uporabno dovoljenje.