



Številka: JN 0073/2017

Datum: 16. 2. 2017

ZADEVA: Odgovor na vprašanje podano na

Portal javnih naročil za št. JN000420/2017-W01 obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1) za izgradnjo kanalizacije Vinska Gora center s povezavo Pirešice in obnova vodovoda Vinska Gora referenčna številka dokumenta JN-0073/2017

Vprašanje št. 6; Datum prejema: 16. 2. 2017

1. Zanima nas kakšno frakcijo upoštevamo pri izvedbi asfalta, ker imate v popisu navedeno - nosilni sloj BD22 - frakcije 0-32 mm in obrabni sloj BB8 - frakcije 0-11 mm?

Odgovor na vprašanje 6:

1. Pri izvedbi asfalta se naj upošteva nosilni sloj BD22 in obrabni sloj BB8 brez navedenih frakcij.