



Številka JN: JN-00495/2018

Datum: 30. 5. 2018

ZADEVA: Odgovor na vprašanje

Portal javnih naročil št. JN003305/2018 (Ureditev prometne infrastrukture na območju KS Šmartno)

Vprašanje prejeto 24.05.2018 ob 08:42:

1. Imamo naslednja vprašanja:

- po katerem standardu se lahko dobavlja zasune
- morajo biti LTŽ pokrovi teleskopski
- mora biti na pokrovi in rešetkah že napis novega standarda EN 124-2

Hvala za pojasnila.

Odgovor na vprašanje:

- po katerem standardu se lahko dobavlja zasune?
Zasune se dobavlja po trenutno veljavnem standardu in tehničnem pravilniku KPV d.o.o.
- morajo biti LTŽ pokrovi teleskopski?
Da.
- mora biti na pokrovi in rešetkah že napis novega standarda EN 124-2
Da.

Pripravil:

Robert SOVINEK, dipl.inž.prom.



Tone BRODNIK, univ.dipl.inž.var.
vodja Urada za komunalne dejavnosti

