



Velenje, 18. 6. 2018
Štev.: JN-0516/2018

Zadeva: odgovori na vprašanja JN003750/2018-W01 – Portal javnih naročil (Blago – Celovita prenova osvetlitve Velenjskega gradu)

Vprašanje oddano: 13.06.2018 12:36

Pozdravljeni.

Pri obrazcu 1 - krovna izjava, manjka spodaj podpis, kraj in datum. Ali je to izjavo potem potrebno podpisati?

ODGOVOR

Skladno z določili razpisne dokumentacije mora biti Obrazec št. 1 Krovna izjava izpolnjen in podpisan.

Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Druge priloge« (tudi Krovna izjava) so lahko podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. *.tif, *.jpg), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot *.pdf dokument.

Vprašanje oddano: 14.06.2018 07:07

Pozdravljeni.

Pri tehnični in kadrovske usposobljenosti (Pogoj 7)

Ali je vrednost 40.000,00 EUR, mišljena za en projekt v teku 5 let ali kumulativna vrednost več projektov ali delov projektov, kjer je vključena javna razsvetljava v obdobju 5 (petih let).

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Vrednost 40.000,00€ je mišljena kot en projekt v teku 5 let.

Vprašanje oddano: 14. 06. 2018, 13:40

Pozdravljeni,

v točki 4.5.1.5.2 Svetilka tip "3in 6" je navedeno da je svetilka krmiljena z DALI predstikalno napravo (721714.0031.76). V popisu svetilk pa je navedena svetilka brez krmiljenja z DALI predstikalno napravo (721714.0031).

Prosim za informacijo katera svetilka je dejansko predvidena.

Lep dan

ODGOVOR

Za navedeno svetilko z oznako 721714.0031 v popisu se upošteva svetilka pod oznako tipa 721714.0031.76 – svetilke morajo omogočati DALI regulacijo.

Vprašanje oddano: 15. 06. 2018, 09:06

Zaradi izdelave kvalitetne ponudbe vas prosimo za podaljšanje roka za en teden.

Hvala in lp

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe na razpis za Celovito prenove osvetlitve Velenjskega gradu.

Pripravil:

Jernej Korelc, *dipl. inž. geoteh. in rud.*

Anton Brodnik, *dipl. inž. zpd. mag.*
Vodja Urada za komunalne dejavnosti

