



Številka JN: JN-0792/2019

Datum: 28. 10. 2019

ZADEVA: Odgovor na vprašanja in sprememba razpisne dokumentacije Portal javnih naročil št. JN007222/2019-B01 (Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja – zahod, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki)

Datum prejema: 25.10.2019 10:31

Pod postavko 7 TUJE STORITVE, 7.5 Komunalna infrastruktura imate enoto »kpl« količino 0,80.
Ali lahko OBRAZLOŽITE kaj ste imeli v mislih?

Id

Odgovor na vprašanje:

Pod postavko 7 TUJE STORITVE, 7.5 Komunalna infrastruktura je bila pri enoti »kpl« korigirana količina na 1,00.

Datum prejema: 23.10.2019 14:37

Spoštovani,

V zavihkih za parkirišča, kjer so predvideni asfalti, niso napisane debeline le-teh (žel. postaja pokrito, vel. plaža 40 nepokrito, gorenje pokrito park., glasbena pokrito park.). Prosim za potreben podatek za izračun cene.

Hvala.

Odgovor na vprašanje:

V postavki kjer je definirana asfaltna zmes pri kolesarskih parkiriščih, je bila dodana debelina sestave asfaltna zmesi in sicer: 4cm za nosilni sloj (AC16 base B50/70, A4) in 3 cm za obrabni sloj (AC11 surf B50/70, A4).

Pripravil:

Robert SOVIŃEK, *dipl.inž.prom.*

Tone BRODNIK, *univ.dipl.inž.var.*
vodja Urada za komunalne dejavnosti

