



Velenje, 15. 12. 2020
Štev.: JN-007581/2020-B01

Zadeva: Odgovor na vprašanje na JN007581/2020-B01 – Portal javnih naročil (Nabava in postavitve opreme za CTN Prireditveni oder in prostor

Vprašanje št. 2, oddano: 14. 12. 2020, 11:34

Spoštovani,

Prosimo vaš odgovor in spremembo pogoja , veza sklop 2, točki 02.1 in 02.2;

-Ali ustreza zvočnik 2 x 10"LF, kar posledično pomeni povečanje skupne površine membran , pa tudi kvalitete reproduciranega zvoka?

-Nadalje prosimo, da naročnik pogoje frekvenčnega razpona razširi na dovoljeno odstopanje +/- 10%.

lp

Odgovor na vprašanje št. 2

Zvočnik 2x10" ne ustreza podanim specifikacijam v popisu – vezano na sklop 2, točka 02.1.

Naročnik ne bo spremenil tehničnih pogojev vezanih na sklop 2, točka 02.2.

Vodja urada za družbene dejavnosti
Drago Martinšek, univ. dipl. soc.

