

JN-0227 - Sanacija plazu Šteharnik – Podkraj JP 950751

Odgovora na vprašanja postavljenih na portalu javnih naročil

Datum prejema: 27.05.2021 10:40

Vprašanje 1: Ali lahko v popisu navedete točne dolžine sider in premer palic in zahtevano nosilnost palic, prav tako nas še zanima ali bo potreben STS za ta sidra.

Sidra so dolžine 3.0 m z oznako R32/20. Sidra morajo imeti podeljeno tehnično soglasje STS ali ETA.

Datum prejema: 27.05.2021 10:28

Vprašanje 2: Pri popisu poglavje 3.0 Odvodnjavanje, postavka 5. Izvedba cevne prepusta premer 60 skupaj z izkopom in zasipom, nimate navedeno za kakšno cev gre, PVC ali betonsko. Prosimo za podrobnejšo definicijo.

Prepust se izvede v betonski cevi.

Datum: 31.5.2021

Potrjujem odgovora na vprašanja
Anton BRODNIK
vodja urada za komunalne dejavnosti

